

Herning Kommune  
Byggesag  
Torvet  
7400 Herning

### Færdigmelding af jordvarmeanlæg

med horisontale varmeslange efter bekendtgørelse nr. 1019 om  
jordvarmeanlæg af 25. oktober 2009

#### Ejendommen

Sags nr:	
Adresse	
Matr.nr: Ejendomsnummer	

#### Færdigmeldes

Etablering af jordvarmeanlægget er fuldført den	
Jordvarmeanlægget tages / er taget i brug den:	
Der er ikke foretaget ændringer i jordvarmeanlægget i forhold til det tidligere fremsendte forslag	
Anlægget er etableret og afprøvet i henhold til bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 1019 af 25.10.2009. Der skal vedlægges kopi af tæthedsprøvningen.	

#### Hovedvarmekilde

Jordvarmeanlægget er ejendommens hovedvarmekilde	
Jordvarmeanlægget er ejendommens supplerende varmekilde	
Angiv hovedvarmekilde, hvis jordvarmeanlægget er supplerende varmekilde	

#### Ejer af jordvarmeanlæg

Ejer:		Dato og underskrift
Adresse		
Postnr. og by		
Tlf. nr.		
E-mail		

**Arbejdet er udført af**

Installatør:		Dato, stempel og underskrift
Navn		
Adresse		
Postnr og by		
Tlf. nr.		
E-mail		
Undertegnede erklærer hermed, at jordvarmeanlægget er etableret i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1019 af 25.10.2009 om jordvarme, samt vilkårene givet i meddelte tilladelse.		

**Tæthedsprøvning af anlæg med brine, jf. § 16 og bilag 2 i bekendtgørelsen:**

1. Tæthedsprøvningen skal gennemføres med rent vand. Prøvetrykket skal være 1,5 gange driftstrykket. Under hele prøven må ingen dele af slangerne være udsat for direkte sol.
2. Slangerne pumpes op til prøvetrykket, som herefter holdes. Slangerne luftes ud om nødvendigt.
3. Når trykket falder, pumpes rørene op til prøvetrykket igen. Dette gentages, indtil prøvetrykket er konstant.
4. Efter 15 minutter kontrolleres, om trykket er faldet.
5. Er trykket faldet, skal lækagen findes og repareres, hvorefter der igen pumpes op til prøvetrykket.
6. Nr. 1-5 gentages, indtil trykket er konstant på 1,5 gange driftstrykket 15 minutter fra sidste op-pumpning.

**Skemaet sendes til:**

Herning Kommune, Byggesag, Torvet, 7400 Herning eller pr. e-mail til: byggesag@herning.dk

Hvis ejendommen udelukkende er opvarmet via el (herunder jordvarme) kan der søges om reduktion i elprisen hos elselskabet. Når kommunen har modtaget anmeldelsen om, at anlægget er installeret, vil man automatisk modtage en ny BBR, som man kan sende til sit elselskab.

**Detaljeret målsat tegning over placering af jordslanger skal vedlægges.**

**Kopi af tæthedsprøvning skal vedlægges<sup>1</sup>.**